SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua

Certificato No.: 1201-5993

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA" la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Filtri

Designazione: Filtro fino con flange, risciacquabile

Tipi: Filtro fino 18050
et accessori:
12108 Dispositivo automatico risciacquo
18052 Pressostato differenziale

DN: 65...100 PN: 16 tmax: 25 °C

Base di certificazione: SSIGA ZW109 (01/16), EN 13443-1 (2002 + A1: 2007)

Valevole fino: 30.05.2023

Commenti / Condizioni:
-

accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 03.12.2018

R. Nussbaum AG,Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

Rubrica: Filtri

Designazione: Filtro fino con flange, risciacquabile

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto Indice	Classe metrologica
Filtro fino con flange, risciacquabile							
18050.33	65	16	25			-	
18050.24	80	16	25			-	
18050.25	100	16	25			-	
Accessori:							
12108 Dispositivo automatico risciacquo	-	-	-			-	
18052 Pressostato differenziale	-	-	-			-	